

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 31/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному образовательному учреждению
гимназии № 31**

Законному представителю юридического лица

Директору МАОУ – гимназии № 31

Никандровой Елене Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 31 от «13» января 2020г. инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И. 27.01.2020г. проведена плановая выездная проверка в отношении МАОУ гимназия № 31, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Менжинского, 2

совместно с: директором МАОУ гимназии № 31 Никандровой Е. А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в лестничной клетке (1 этаж, напротив тамбура № 4 по плану БТИ) радиатор отопления, выступающий из плоскости стены выполнен на высоте менее 2,2 метров от поверхности проступи и площадок лестницы ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.4.4, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97* п. 6.28, Строительные нормы и правила «Противопожарные нормы» СНиП 2.01.02-85* п. 4.11	02.11.2020г.	Ахм - [подпись] - [подпись] - [подпись]
2.	не проведено испытание вертикальной пожарной лестницы ведущей на кровлю здания (после удлинения)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п.24 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний п. 6.1.4	02.11.2020г.	Ахм - [подпись]
3.	планы эвакуаций на	ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г.	02.11.2020г.	Ахм - [подпись]

	случай возникновения пожара расположены в лестничных клетках в нарушении ГОСТ Р 12.2.143-2009	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.10, Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п.7		
4. ✓	дверь помещения вентиляционной камеры не выполнена противопожарной 2-го типа с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3 ст.4, ч. 1 ст. 6, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. п. 5.14* табл. 1, 2*, п. 5.21*, п. 7.4	02.11.2020г.	
5.	не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода (пожарный кран на 2-ом этаже)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 57	02.11.2020г.	
6.	блокирован выход из подвального помещения № 1 по плану БТИ	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 36 «б»	02.11.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микайлян Э.И.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)


(подпись)
М.И.П.

" 27 " 01 2020г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " _____ 2020г.