

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oipr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание № 674/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному образовательному учреждению
гимназии № 31**

Законному представителю юридического лица

Директору МАОУ – гимназии № 31

Никандровой Елене Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 674 от «12» мая 2021 года, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И., **16.06.2021г. проведена плановая выездная проверка** в отношении МАОУ гимназия № 35, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32

совместно с: директором Никандровой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный» п.1.10, п.1.12; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 | 01.04.2022г. | |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--|
| | состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (автоматическая установка пожарной сигнализации, система смонтирована в 2001 году). | | | |
| 2. | на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод), в том числе на технические средства, функционирующие в составе имеющихся на объектах систем, а также результаты пусконаладочных испытаний систем (акты ввода систем в эксплуатацию, акты о наличии неисправностей в системах, проектная документация на ВПВ). | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; ГОСТ Р 57974-2017 «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»; | 01.04.2022г. | |
| 3. | огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг установлены на высоте более 1,5 м от пола до их верха (по факту 1,95 м). | ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.2.7; | 01.04.2022г. | |
| 4. | на планах эвакуации на случай возникновения пожара, планировка помещений не соответствует действительности. | ГОСТ Р 12.2.143-2009 ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5; | 01.04.2022г. | |
| 5. | помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение книгохранилища, | ст. 88, п. 1, табл. 23, 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 01.04.2022г. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| находящееся на 3-м этаже, не разделено от помещения радиорубки с наличием рабочего места и актового зала). | | | |
|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микаилян Э.И.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

"16" июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"16" июня 2021г.



(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026