

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Ленинском, Верх-Исетском,  
Октябрьском и Кировском районах  
города Екатеринбурга  
адрес: 620075, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
тел. (343)350-21-64, E-  
mail: mail\_08@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
Июльская ул., 32

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 02.03.2018

№ 01-08-12/2926

При проведении проверки с 02.02.2018 по 02.03.2018  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 35

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Июльская ул., 32

дата регистрации 04.08.1995

ИНН/ОГРН 6660012941 / 1026604948347

1. 1. ГИМНАЗИЯ № 35 (620137, г. Екатеринбург, Июльская ул., 32)

2. 2. филиал МОУ гимназия №35 (620000, г. Екатеринбург, Менжинского ул., 1)

рассмотрении представленных документов: акта от 02.03.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п  | содержание мероприятия  | № нормативного документа   | пункт НД  | срок       |
|--|---|--|---|------------|
| 1. ГИМНАЗИЯ № 35 (620137, г. Екатеринбург, Июльская ул., 32) |   |  |   |            |
| 1  | проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлять контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: <ul style="list-style-type: none"><li>ревакцинацию против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 2 сотрудников: Салихзяновой Н.В., Пипаш В.И.</li></ul> | СП 3.1/3.2.3146-13<br><br>СанПиН 2.4.2.2821-10<br><br>СП 3.1.2.3109-13 | 18.1.<br>18.3.<br>18.8.<br>18.10.<br><br>11.8.<br><br>8.1 | 21.01.2019 |
| 2  | 2-х недельное перспективное меню для всех возрастных групп разработать с учетом сезонности  | СанПиН 2.4.5.2409-08   | 6.6   | 21.01.2019 |
| 3  | провести корректировку 2-х недельного перспективного меню: при двухразовом питании в состав завтраков и обедов детей 1-4 классов, 5-11 классов, ЗПР рыбу, творог включить— 1 раз в 2-3 дня.   | СанПиН 2.4.5.2409-08   | 6.17.   | 21.01.2019 |
| 4  | провести корректировку 2-х недельного перспективного меню: в состав завтраков для учащихся 5-11 классов, для  | СанПиН 2.4.5.2409-08   | 6.18.   | 21.01.2019 |

|   |  |  |                                |            |
|---|--|--|--------------------------------|------------|
|   | льготной категории 5-11 классов включить закуску (порционированные овощи), при норме ежедневно. В состав завтраков для учащихся 1-4 классов включить закуску (порционированные овощи), при норме ежедневно.  |  |                                |            |
| 5   | провести корректировку 2-х недельного перспективного меню <u>завтраков и обедов</u> для учащихся 5-11 в состав обедов включить закуску (порционированные овощи), при норме ежедневно. В 2-х недельном перспективном меню <u>завтраков и обедов</u> для учащихся 1-4 классов в состав обеда включить закуску (порционированные овощи), при норме ежедневно.   | СанПиН<br>2.4.5.2409-08  | 6.19.                          | 21.01.2019 |
| 6   | в образовательном учреждении обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в объеме в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона, ПЭВМ (ЭМИ) - 1 раз в год.  | СП 1.1.1058-01<br>СанПиН<br>2.2.2/2.4.1340-03                    | 1.5., 2.4., 2.7.<br><br>п. 6.3 | 21.01.2019 |
| 7   | соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата, а именно в учебных кабинетах: в кабинетах начальной школы № 38,40 относительную влажность воздуха при норме 40-60%  | СанПиН<br>2.4.2.2821-10  | 6.4.                           | 21.01.2019 |
| 8   | соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах начальной школы №№ 38,39,40 при норме 10%   | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br><br>СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.12<br>78-03 | 7.2.1<br><br>3.3.1.            | 21.01.2019 |
| 9   | в кабинете химии установить умывальные раковины  | СанПиН<br>2.4.2.2821-10  | 4.27.                          | 21.01.2019 |
| 10  | потолки, стены в спортивном зале, в подсобных помещениях (для обработки уборочного инвентаря) выполнить гладкими. Подоконники в туалетных комнатах выполнить гладкими. Перегородки в туалетных комнатах в нижней части отремонтировать   |  | 4.28.                          | 21.01.2019 |
| 11  | в двух кабинетах классные доски выполнить с лотками для задержания меловой пыли и тряпок.  |  | 5.7.                           | 21.01.2019 |
| 12  | на момент выхода, на объект по адресу г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32, 27.02.2018г. 10.00.-13.00. окна в учебных кабинетах не оборудованы фрамугами с рычажными приборами или форточками   |  | 6.8.                           | 21.01.2019 |
| 13  | работникам пищеблока МАОУ гимназия №35 – заведующей производством пищеблока, повар при изготовлении блюд снимать ювелирные украшения, коротко стричь ногти и не покрывать лаком  | 2.4.5.2409-08  | 13.5.                          | 21.01.2019 |
| 14  | площадь учебных кабинетов принять не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий и количество рабочих мест обеспечить в соответствии с вместимостью общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено здание  | 2.4.2.2821-10  | 4.9.<br>5.1.                   | 21.01.2019 |
| <b>2. филиал МОУ гимназия №35 (620000, г. Екатеринбург, Менжинского ул., 1)</b> |  |  |                                |            |
| 1   | соблюдать санитарно - эпидемиологические требования к горячему водоснабжению: температуру горячей воды на пищеблоке при величине допустимого уровня 60-75 градусов (по Цельсию)  | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СанПиН<br>2.1.4.2496-09               | 6.4.<br><br>2.2.               | 21.01.2019 |
| 2   | соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах начальной школы №№ 4,10,11 составляет 27-33 ±2,4%, при норме 10%, (протокол лабораторных испытаний световой среды № 908 от 06.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001. 510273). | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br><br>СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.12<br>78-03 | 7.2.1<br><br>3.3.1.            | 21.01.2019 |
| 3   | проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения   | СП<br>3.1/3.2.3146-  | 18.1.<br>18.3.                 | 21.01.2019 |

|   |  |               |                 |            |
|---|--|---------------|-----------------|------------|
|   | возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлять контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>ревакцинацию против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 2 сотрудников: Дворцовой Н.Ю., Лизуновой Н.В.</li> <li>против клещевого энцефалита 7 человек: Анисимовой Ю.А., Дворцовой Н.Ю., Осина П.Ю., Колесникова А.Ю., Лапшина А.И., Лойгаренко С.А.</li> </ul> | 13            | 18.8.<br>18.10. |            |
| 4 | в трех учебных кабинетах предусмотреть боковое левостороннее освещение (освещение сзади)   | 2.4.2.2821-10 | 7.1.3.          | 21.01.2019 |
| 5 | потолки, стены на лестничных маршах, в помещениях пищеблока выполнить гладкими   |               | 4.28.           | 21.01.2019 |
| 6 | объемно планировочные решения пищеблока - исключить встречные потоки сырья, и готовой продукции и встречного потока движения персонала пищеблока и обучающихся ОУ  | 2.4.5.2409-08 | 2.5.            | 21.01.2019 |
| 7 | в кабинете на первом этаже без номера (обучение иностранному языку), и на втором этаже в учебном кабинете (иностранному языку) соблюдать расстояние от классных досок до первых парт (менее 240см)   | 2.4.2.2821-10 | 5.6.            | 21.01.2019 |
| 8 | в гимназии обучение проводить только в первую смену  | 2.4.2.2821-10 | 10.4.           | 21.01.2019 |
| 9 | в трех учебных кабинетах оборудовать местное освещение-софитами, предназначенных для освещения классных досок.   | 2.4.2.2821-10 | 7.2.6.          | 21.01.2019 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга в срок до 22.01.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 35

1. информационное письмо

ДИРЕКТОР НИКАНДРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ гимназия №35, директора Никандрову Е.А.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность  
 Главный специалист - эксперт  
 Территориального отдела Управления  
 Роспотребнадзора по Свердловской  
 области в Ленинском, Верх-Исетском,  
 Октябрьском и Кировском районах  
 города Екатеринбурга

Сычева Светлана Викторовна  
 ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять  
 госнадзор

подпись

Предписание получил:  
 директор Никандрова Е.А.

должность, (ФИО)

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания